

ЮГО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

« 27 » апреля 2022 г., 11 час. 00 мин. № 1
(дата и время составления акта)

ГБПОУ «Обшаровский государственный техникум им.В.И.Суркова»
(место составления акта)

Акт проведения внеплановой проверки

1. Внеплановая проверка проведена в соответствии письмом министерства образования и науки Самарской области от 26.04.2022 № МО/563-ТУ.

2. Внеплановая проверка проведена с целью обеспечения объектами образования антитеррористической защищенности участников образовательных отношений.

3. Внеплановая проверка проведена:

1) Зябловой Ириной Геннадьевной, консультантом отдела взаимодействия с организациями местного самоуправления и образовательными организациями
(указываются фамилии, имена, отчества, должности специалиста, которым был проведен мониторинг)

4. К проведению внеплановой проверки были привлечены:

1) Захаров Николай Викторович, директор ГБПОУ «Обшаровский государственный техникум им.В.И.Суркова»
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

2) Тюрин Владимир Александрович, заведующий хозяйством ГБПОУ «Обшаровский государственный техникум им.В.И.Суркова»

5. Внеплановая проверка проведена в отношении:

(указывается объект, в отношении которого проведен мониторинг, указываются адреса (местоположение) объектов и характер обследования).

ГБПОУ «Обшаровский государственный техникум им.В.И.Суркова», Самарская область, Приволжский район, с.Обшаровка, ул.Советская, 131

6. При проведении внеплановой проверки были рассмотрены следующие документы и инженерно-техническая оснащенность:

1. Журнал регистрации посетителей

2. Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах

3. Наличие и работоспособность металлодетектора

4. Инструкция по работе в металлодетектором

5. Наличие и исправность КТС, брелоков

6. Журнал учета работоспособности КТС

7. Наличие и исправность системы оповещения и управления эвакуацией при террористической угрозе

8. Наличие внеплановых инструктажей

9. Наличие периметрального ограждения

10. Наличие и работоспособность системы видеонаблюдения

11. По результатам мероприятия установлено:

(указываются выводы и рекомендации по результатам мероприятия)

В ГБПОУ «Обшаровский государственный техникум им.В.И.Суркова» пропускной режим осуществляется сотрудником ООО ЧОО «САПСАН». Ведется журнал учета посетителей. Имеется 1 ручной металлодетектор. Инструкция по использованию металлодетектора в наличии. Образовательная организация оснащена системой видеонаблюдения: 3 наружных камер, 4 – внутренних. Кнопка тревожной сигнализации находится в рабочем состоянии, ведется журнал учета её работоспособности, также в наличии 2 брелока: 1- вахта, 2-ой – директор (проведена проверка). В наличии интегрированная система оповещения и управления эвакуацией, которая находится в рабочем состоянии (проведена проверка). Внеплановый инструктаж проведен 26.04.2022 с отражением в соответствующем журнале. Периметральное ограждение целостное. Запланирована внеплановая тренировка по эвакуации сотрудников на 28.04.2022 в 15ч 30 мин.

1. Зяблова И.Г.

(фамилия, инициалы специалиста, проводившего мероприятие)



27.04.2022

(подпись, дата)

2. Захаров Н.В.

(фамилия, инициалы специалиста, проводившего мероприятие)

17.04.2022

(подпись, дата)

3. Тюрин В.А.

(фамилия, инициалы специалиста, проводившего мероприятие)

27.04.2022

(подпись, дата)

11. По результатам мероприятия установлено:

(указываются выводы и рекомендации по результатам мероприятия)

В ГБПОУ «Обшаровский государственный техникум им.В.И.Суркова» пропускной режим осуществляется сотрудником ООО ЧОО «САПСАН». Ведется журнал учета посетителей. Имеется 1 ручной металлодетектор. Инструкция по использованию металлодетектора в наличии. Образовательная организация оснащена системой видеонаблюдения: 3 наружных камер, 4 – внутренних. Кнопка тревожной сигнализации находится в рабочем состоянии, ведется журнал учета её работоспособности, также в наличии 2 брелока: 1- вахта, 2-ой – директор (проведена проверка). В наличии интегрированная система оповещения и управления эвакуацией, которая находится в рабочем состоянии (проведена проверка). Внеплановый инструктаж проведен 26.04.2022 с отражением в соответствующем журнале. Периметральное ограждение целостное. Запланирована внеплановая тренировка по эвакуации сотрудников на 28.04.2022 в 15ч 30 мин.

1. Зяблова И.Г.

(фамилия, инициалы специалиста, проводившего мероприятие)



27.04.2022

(подпись, дата)

2. Захаров Н.В.

(фамилия, инициалы специалиста, проводившего мероприятие)

27.04.2022

(подпись, дата)

3. Тюрин В.А.

(фамилия, инициалы специалиста, проводившего мероприятие)

27.04.2022

(подпись, дата)